

Ein Hinweis zur Heizung in den Seminarräumen:

Die Heizung ist nur in Betrieb, wenn alle Fenster geschlossen sind.

Bitte schließen Sie daher insbesondere zum Ende des Tages die Fenster, damit die erste Lehrveranstaltung am nächsten Tag nicht in ausgekühlten Räumen stattfinden muss.

Übersicht Mehrzweckgebäude

Schaltschrankmeldungen

27.10.2015 18:31

Außentemperatur: 10.4°C

Seminarräume 1- 3

Nutzzeit

Fenster **AUF**, niemand im Raum!

Seminarraum 1
Raum Nr. 100
T 20.3°C
Korr.: 2.0K
Tagsollwert: 22.0°C
Nachtsollwert: 18.0°C

Heizkörper Ventil (M) 0%

Fensterkontakt **AUF**

Präsenzmelder AUS

Oberlicht Zu

Seminarraum 2
Raum Nr. 101
T 22.6°C
Korr.: 2.0K
Tagsollwert: 22.0
Nachtsollwert: 18.0°C

Heizkörper Ventil (M) 0%

Fensterkontakt ZU

Präsenzmelder AUS

Oberlicht Zu

Seminarraum 3
Raum Nr. 102
T 21.4°C
Korr.: 2.0K
Tagsollwert: 22.0°C
Nachtsollwert: 18.0°C

Heizkörper Ventil (M) 0%

Fensterkontakt **AUF**

Präsenzmelder EIN

Oberlicht Zu